



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02382

(номер сертификата соответствия)

35918

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").
Адрес: 141100, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, территория Агрохим, строение 58.
ОГРН: 1057747365279. Телефон: +7 (495) 745-01-37. Электронная почта: info@profholod.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").
Адрес: 141100, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, территория Агрохим, строение 58. ОГРН: 1057747365279. Телефон: +7 (495) 745-01-37. Электронная почта: info@profholod.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выданной сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Адрес: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0 RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция из сэндвич-панелей металлических стеновых трехслойных типа ПСТ с утеплителем из пенополиуретана (PUR), изготавливаемая в соответствии с Техническими условиями ТУ 5284-003-77983254-2006 с изменением №4 (См. Приложение – бланк № 008947). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.
См. Приложение – бланк № 008947.

код ОК 034 (ОКПД 2)

25.11.23.162

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний № 338-С-23 от 09.10.2023 выдан ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 186-АСП/23 от 20.09.2023 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5284-003-77983254-2006 с изменением №4

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 16.10.2023 ПО 15.10.2028

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(Handwritten signature)

подпись

А.С. Хромова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

А.В. Савицкий
(инициалы, фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМП
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02382
(номер сертификата соответствия)

008947
(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Показатели пожарной опасности строительной конструкции
Конструкция из сэндвич-панелей металлических стеновых трехслойных типа ПСТ толщиной от 60 мм до 220 мм с утеплителем из пенополиуретана (PUR) плотностью от 38 кг/м ³ до 55 кг/м ³ и обшивками из тонколистовой стали толщиной от 0,45 мм до 0,8 мм, изготавливаемая в соответствии с Техническими условиями ТУ 5284-003-77983254-2006 с изменением №4	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости EI15



М.П.

«Пожарная
безопасность»

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

А.С. Хромова
(инициалы, фамилия)

А.В. Савицкий
(инициалы, фамилия)