



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00827/22

Серия **RU** № **0365184**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт 2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод". Место нахождения (адрес юридического лица): 141100, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, территория Агрохим, строение 58. Адрес места осуществления деятельности: 141100, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, территория Агрохим, строение 58. Основной государственный регистрационный номер: 1057747365279. Телефон: +7 4957450137. Адрес электронной почты: info@profholod.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод". Место нахождения (адрес юридического лица): 141100, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, территория Агрохим, строение 58. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141100, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, территория Агрохим, строение 58.

### ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные откатные однопольные для холодильных камер типа ОД П-30, габаритными размерами по высоте от 1800 мм до 3100 мм, по ширине от 1000 мм до 2600 мм, толщиной полотна не менее 150 мм, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 25.12.10-012-77983254-2017 с изм. №1 «Двери противопожарные для холодильных камер металлические с утеплителем из огнестойкого полиизоцианурата типов ОД П, РДОП П, РДД П». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7308 30 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 643-С/ТР-22 от 29.04.2022 года, № 644-С/ТР-22 от 29.04.2022 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 413-АСП/20 от 25.12.2020 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 0881658.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI30. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0881658. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00310/21 от 20.07.2021 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

06.05.2022

**ПО**

19.07.2026

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич  
(Ф.И.О.)

Гомзов Анатолий Анатольевич  
(Ф.И.О.)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Лист 1

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00827/22**Серия **RU** № **0881658****Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 25.12.10-012-77983254-2017 с изм. №1 «Двери противопожарные для холодильных камер металлические с утеплителем из огнестойкого полиизоцианурата типов ОД П, РДОП П, РДД П» от 16.01.2021 г.

Комплект конструкторской документации ОД П-30.00.00.000 «Дверь металлическая противопожарная откатная однопольная для холодильных камер типа ОД П-30» от 02.12.2020 г.

**Условия и сроки хранения, срок службы (годности).**

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-012-77983254-2017 с изм. №1 раздел 6:

При хранении и транспортировании дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-012-77983254-2017 с изм. №1 пункт 6.7:

Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-012-77983254-2017 с изм. №1 пункт 8.3: Установленный срок службы дверей до списания 10 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич

Гомзов Анатолий Анатольевич  
(Ф.И.О.)