



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01264**
(номер сертификата соответствия)

029588
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").
Адрес: 141101, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково,
территория Агрохим, строение 58. Фактический адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область,
город Донской, микрорайон Центральный, улица Ленина, дом 7. ОГРН: 1057747365279.
Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137. Электронная почта: info@profholod.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").
Адрес: 141101, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково,
территория Агрохим, строение 58. Фактический адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область,
город Донской, микрорайон Центральный, улица Ленина, дом 7. ОГРН: 1057747365279.
Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137. Электронная почта: info@profholod.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность",
РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная,
д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных типа MW ПКТ с
утеплителем из минеральной ваты, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018
(См. Приложения – бланк № 004737, бланк № 004738). Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.23.119
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94,
ГОСТ 30403-2012.
См. Приложения – бланк № 004737,
бланк № 004738.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 46-С-19 от 11.02.2019 г., № 47-С-
19 от 11.02.2019 г., № 48-С-19 от 11.02.2019 г., № 49-С-19 от 11.02.2019 г., №
50-С-19 от 11.02.2019 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа
"Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01858 от 05.05.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.02.2019 ПО 11.02.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01264**
(номер сертификата соответствия)

004737
(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Показатели пожарной опасности строительной конструкции
Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных типа MW ПКТ общей толщиной от 50 мм до 60 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м ³ и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м ² и шаге несущих элементов 1,5 м-RE15
Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных типа MW ПКТ общей толщиной 80 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м ³ и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м ² и шаге несущих элементов 1,5 м-RE30
Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных типа MW ПКТ общей толщиной от 100 мм до 120 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м ³ и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м ² и шаге несущих элементов 1,5 м-RE145
Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных типа MW ПКТ общей толщиной от 150 мм до 250 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м ³ и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м ² и шаге несущих элементов 1,5 м-RE160

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин

М.П.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01264

(номер сертификата соответствия)

004738

(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Показатели пожарной опасности строительной конструкции
Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных типа MW ПКТ общей толщиной от 50 мм до 250 мм с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м ³ и облицовками из рулонной оцинкованной стали толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм, с защитным декоративным покрытием, выпускаемых по ТУ 25.11.23-013-77983254-2018.	ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность"	Класс пожарной опасности К0 (45)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин

М.П.