

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pф, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.01002**

(номер сертификата соответствия)

028103

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").
 Адрес: 123112, РОССИЯ, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, комната А28.
 Фактический адрес: 141101, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, улица Заводская, дом 2.
 ОГРН: 1057747365279. Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137.
 Электронная почта: info@profholod.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").
 Адрес: 123112, РОССИЯ, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, комната А28.
 Фактический адрес: 141101, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, улица Заводская,
 дом 2. ОГРН: 1057747365279. Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137.
 Электронная почта: info@profholod.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность",
 РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная,
 д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
 уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из сэндвич-панелей металлических стеновых трехслойных
 типа PIR ПСТ с утеплителем из пенополиизоцианурата, выпускаемые по
 ТУ 5284-006-77983254-2012 с изменением №2 (См. Приложение – бланк №
 003960). Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

25.11.23.119

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94,
 ГОСТ 30403-2012.

См. Приложение – бланк № 003960.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 42-С-18 от 09.02.2018 г.,
 № 43-С-18 от 09.02.2018 г., № 44-С-18 от 09.02.2018 г., № 45-С-18 от
 09.02.2018 г. ИЛ "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная
 Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01858 от 05.05.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.02.2018 ПО 11.02.2023



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.01002**

(номер сертификата соответствия)

003960

(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Показатели пожарной опасности строительной конструкции
Конструкции из сэндвич-панелей металлических стеновых трехслойных типа PIR ПСТ толщиной от 40 мм до 50 мм с утеплителем из пенополиизоцианурата PIR плотностью от 35 кг/м ³ до 55 кг/м ³ и обшивками из тонколистовой стали толщиной от 0,5 мм до 0,8 мм, выпускаемые по ТУ 5284-006-77983254-2012 с изменением №2.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости EI 15
Конструкции из сэндвич-панелей металлических стеновых трехслойных типа PIR ПСТ толщиной от 60 мм до 140 мм с утеплителем из пенополиизоцианурата PIR плотностью от 35 кг/м ³ до 55 кг/м ³ и обшивками из тонколистовой стали толщиной от 0,5 мм до 0,8 мм, выпускаемые по ТУ 5284-006-77983254-2012 с изменением №2.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости EI 30
Конструкции из сэндвич-панелей металлических стеновых трехслойных типа PIR ПСТ толщиной от 150 мм до 220 мм с утеплителем из пенополиизоцианурата PIR плотностью от 35 кг/м ³ до 55 кг/м ³ и обшивками из тонколистовой стали толщиной от 0,5 мм до 0,8 мм, выпускаемые по ТУ 5284-006-77983254-2012 с изменением №2.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости EI 45
Конструкции из сэндвич-панелей металлических стеновых трехслойных типа PIR ПСТ толщиной от 40 мм до 220 мм с утеплителем из пенополиизоцианурата PIR плотностью от 35 кг/м ³ до 55 кг/м ³ и обшивками из тонколистовой стали толщиной от 0,5 мм до 0,8 мм, выпускаемые по ТУ 5284-006-77983254-2012 с изменением №2.	ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность"	Класс пожарной опасности K1 (15)

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.В. Байгушкин

М.П.