

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01176**
(номер сертификата соответствия)

029151
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").
 Адрес: 141101, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково, территория
 Агрохим, строение 58. Фактический адрес: 141101, РОССИЯ, Московская область, город Щелково,
 улица Заводская, дом 2. ОГРН: 1057747365279. Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137.
 Электронная почта: info@profholod.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод").
 Адрес: 141101, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково,
 территория Агрохим, строение 58. Фактический адрес: 141101, РОССИЯ, Московская
 область, город Щелково, улица Заводская, дом 2. ОГРН: 1057747365279.
 Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137. Электронная почта: info@profholod.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность",
 РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная,
 д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
 уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
 ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из сэндвич-панелей металлических стеновых трехслойных типа
 ПСТ и кровельных трехслойных типа ПКТ с утеплителем из пенополиуретана
 (PUR), выпускаемых по ТУ 5284-003-77983254-2006 с изменением №4 (См.
 Приложение – бланк № 004614). Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
 25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.
 См. Приложение – бланк № 004614.

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ
 ИССЛЕДОВАНИЯ
 (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 340-С-18 от 22.10.2018 г.,
 № 341-С-18 от 22.10.2018 г. ИЛ "Альфа" "Пожарная Безопасность"
 ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании
 № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01858 от 05.05.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.10.2018 по 23.10.2023



Руководитель
 (заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01176**
(номер сертификата соответствия)

004614
(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Показатели пожарной опасности строительной конструкции
Конструкции из сэндвич-панелей металлических стеновых трехслойных типа ПСТ толщиной от 60 мм до 220 мм с утеплителем из пенополиуретана (PUR) плотностью от 35 кг/м ³ до 55 кг/м ³ и обшивками из тонколистовой стали толщиной от 0,5 мм до 0,7 мм, с защитно-декоративным полимерным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-003-77983254-2006 с изменением №4.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости EI15
Конструкции из сэндвич-панелей металлических кровельных трехслойных типа ПКТ толщиной от 60 мм до 220 мм с утеплителем из пенополиуретана (PUR) плотностью от 35 кг/м ³ до 55 кг/м ³ и обшивками из тонколистовой стали толщиной от 0,5 мм до 0,7 мм с защитно-декоративным полимерным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-003-77983254-2006 с изменением №4.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м ² – RE15



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин