

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02529

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016392

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод"). Адрес: 123100, РОССИЯ, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, комната А28. Фактический адрес: 141101, Московская область, город Щелково, улица Заводская, дом 2. ОГРН: 1057747365279. Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137.  
Электронная почта: info@profholod.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод" (ООО "ПрофХолод"). Адрес: 123100, РОССИЯ, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, комната А28. Фактический адрес: 141101, Московская область, город Щелково, улица Заводская, дом 2. ОГРН: 1057747365279. Телефон: 84957450137. Факс: 84957450137.  
Электронная почта: info@profholod.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ворота откатные противопожарные для холодильных камер металлические однопольные глухие типа ОВ П-30, толщиной полотна не менее 150 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10-013-77983254-2017. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ).

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости - EI 30

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 383-С/ТР-17 от 05.06.2017 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01858 от 05.05.2017 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2017 по 08.06.2020**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия

