

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
(уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710413)
249030, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 85
телефон, факс: 8 (48439) 3-67-67, 5-91-66



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ ФГБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии № 8 ФМБА России»
С.Ю. Верова
«14» июня 2024 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19/937
по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы продукции (товара)

Сэндвич-панели трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR):
стеновые и кровельные
(наименование объекта инспекции)

На основании заявления (входящий номер): № 755/314 от 13.06.2024 г.

Заявитель (заказчик): Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»
ИНН 7705671650 ОГРН 1057747365279

Юридический адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, территория Агрохим, стр.58, Российская Федерация

Представитель Заявителя (заказчика) по доверенности: ООО «Евразийский центр экспертизы», 115419, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, Российская Федерация

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

Юр. адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, территория Агрохим, стр.58, Российская Федерация.

Адрес производства: 141100, Московская обл., Щелковский муниципальный район, г.п. Щелково, г. Щелково, территория Агрохим, стр.58, Российская Федерация

Представлены документы:

1. Доверенность.
2. ТУ 25.11.23-015-77983254-2024.
3. Макет этикетки.
4. Договор аренды.
5. Выписка ЕГРН.

6. Выписка из ЕГРЮЛ.

7. Протоколы испытаний № ИЛЦ-73/ЛЭ-07-24; ИЛЦ-74/ЛЭ-07-24 от 13.05.2024 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440).

Установлено (описательная часть):

Экспертиза проведена на соответствие образцов продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 (Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели).

Производителем продукции является Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»

Юр. адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, территория Агрохим, стр.58, Российская Федерация

Адрес производства: 141100, Московская обл., Щелковский муниципальный район, г.п. Щелково, г. Щелково, территория Агрохим, стр.58, Российская Федерация

Методы и процедура экспертизы выполнены согласно Приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Отбор образцов выполнен ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора», условия хранения соблюдены.

Область применения - для ограждающих конструкций объектов гражданского и промышленного строительства, производственных, складских зданий и сооружений, медицинских учреждений и чистых помещений, а также стен сушильных, холодильных, морозильных камер и утепления существующих построек, эксплуатируемых при температуре поверхности панели от -50 °С до +80 °С и относительной влажности воздуха внутри помещений не более 60%.

Продукция произведена в соответствии с ТУ 25.11.23-015-77983254-2024

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ, изложенные в ТУ 25.11.23-015-77983254-2024.

Представлены сведения о составе продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:

Наименование образца: Сэндвич-панель трехслойная с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR): стеновая

Протокол испытаний №ИЛЦ-73/ЛЭ-07-24 от 13.05.2024 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440)

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Сэндвич-панель трехслойная с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR): стеновая				
Физико-гигиенические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Напряжённость электростатического поля, не более	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	15	7
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	90
Физико-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.823-2015	Не более 0,01	0,0064
Бутилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,02
Водород цианистый	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,007
Изопропиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,08
Метиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,08
Этиленгликоль	мг/м ³	ГОСТ 16000-6-2007	Не более 0,3	Менее 0,005
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,005
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Фталевый ангидрид	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,02	Менее 0,001

Наименование образца: Сэндвич-панель трехслойная с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR): стеновая

Протокол испытаний №ИЛЦ-74/ЛЭ-07-24 от 13.05.2024 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440)

Наименование контролируемого параметра	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Типовой образец: Сэндвич-панель трехслойная с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR): стеновая			
Микробиологические показатели			
Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/см ²	МУ 2.1.2.1829-04	не более 1х10 ³	менее 100
Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/см ²	МУ 2.1.2.1829-04	не более 1х10 ²	менее 10

Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae), на 50 см ²	МУ 2.1.2.1829-04	Отсутствие	не обнаружен
Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus), на 50 см ²	МУ 2.1.2.1829-04	Отсутствие	не обнаружен
Псевдомонас аэрогиноза (Pseudomonas aeruginosa), на 50 см ²	МУ 2.1.2.1829-04	Отсутствие	не обнаружен

Показатели безопасности образцов являются типовыми и соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, Раздел 6 (Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели).


Заключение: По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Сэндвич-панели трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR): стеновые и кровельные **соответствует** требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6 (Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, требованиями Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6 (Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели).

Дата проведения экспертизы: 14.06.2024 г.

Исполнитель:

Эксперт, врач по общей гигиене



В.А.Яковенко

Проверил:

Технический директор ОИ



Т.В.Красноцветова