



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.004980.11.14

Дата 24. 11. 2014 г.

На основании заявления № 05340

от 11.11.2014

Организация-изготовитель: **ООО "ПрофХолод"**

Адрес: 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "ПрофХолод"**

Адрес: 123022, г. Москва, Трехгорный Б. пер., д. 6 (Россия)

Наименование продукции: **Холодильные камеры**

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5151-003-77983254-2009 "Холодильные камеры"

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Протокол испытаний, ТУ 5151-003-77983254-2009 "Холодильные камеры", договор аренды, доверенности, копии регистрационных свидетельств, технические характеристики**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Физические факторы: шум, ЭМП промышленной частоты 50Гц, ЭСП; корпус-металл, пластик.**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) №№ 1411-01848 ДА от 10.11.2014 г.

**№ 058592**



Гигиеническая характеристика продукции:

Запах изделия, балл	0	1
Запах, привкус вытяжки	0	1
Осадок вытяжки	Отсутствует	Не допускается
Мутность	Отсутствует	Не допускается
Цвет, гр.	без изменений	без изменений
Формальдегид, мг/л	0,05-0,07-0,09	0,1
Фенол, мг/л	0,04-0,07-0,09	0,05
Ацетальдегид, мг/л	0,005	0,2
Ацетон, мг/л	менее 0,05	0,1
Этилацетат, мг/л	менее 0,05	0,1
Метиловый спирт, мг/л	менее 0,005	0,2
Бутиловый спирт, мг/л	менее 0,1	0,5
Изобутиловый спирт, мг/л	менее 0,1	0,5
Пропиловый спирт, мг/л	менее 0,05	0,1
Изопропиловый спирт, мг/л	менее 0,05	0,1
Гексан, мг/л	менее 0,005	0,1
Гептан, мг/л	менее 0,005	0,1
Свинец, мг/л	менее 0,01	0,03
Цинк, мг/л	менее 0,1	1,0
Мышьяк, мг/л	менее 0,001	0,05
Медь, мг/л	менее 0,1	0,05
Железо, мг/л	менее 0,1	0,3
Хром, мг/л	менее 0,001	0,1
Напряженность электростатического поля частотой 50 Гц, кВ/м	6,0	0,3 не более 0,5
Напряженность ЭП, кВ/м	50	не более 15,0
Уровень звука, дБа	50	80

Область применения: для хранения, охлаждения и заморозки пищевых продуктов на предприятиях торговли, общественного питания и агропромышленного комплекса


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с инструкцией по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Холодильные камеры  
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



*С.Г. Сафонкина*  
подпись

Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Серик Н. В.